## Information der Öffentlichkeit Gemäß Anhang V für Anlagen im Sinne der 12. BImSchV (Störfallverordnung)

**Betreiber:** Cuxhavener Schiffs-Entsorgungs GmbH

Anschrift: Baudirektor-Hahn-Str. 8

Tanklager 2 27472 Cuxhaven

**Telefon:** 04721 – 74570 (Empfang)

Einstufung Betriebsbereich: Anlage der oberen Klasse

Angemessener Abstand §50 BlmSchG: 185 m ab Grundstücksgrenze

Anzeige nach § 7 Absatz 1: erstmalig mit Genehmigungsverfahren 2020

Sicherheitsbericht § 9: Juli 2020

### **Erläuterung Tätigkeit:**

Die Cuxhavener Schiffs-Entsorgungs GmbH betreibt am Standort Cuxhaven, Baudirektor-Hahn-Str. 8, eine Anlage zur Lagerung von Dieselkraftstoff und zur Lagerung von Altölen. Die Anlage ist als Industrieanlage, die den Anforderungen der Richtlinie über Industrieemissionen unterliegen, unter der Nummer 8.12.1.1 EG genehmigt. Die Stoffe werden i.d.R per Schiff ein- und ausgelagert. Eine Einund Auslagerung per TKW ist möglich.

#### Störfallrelevante Stoffe im Betriebsbereich

> 500.000 kg Altöl (3.420.000 kg)	Flüssig / drucklos / kalt	E2 Gewässergefährdend,
	in oberirdischen Tanks	Kategorie Chronisch 2
> 500.000 kg Diesel (6.232.000 kg)	Flüssig / drucklos / kalt	E2 Gewässergefährdend,
	in oberirdischen Tanks	Kategorie Chronisch 2

Mögliche Störfallszenarien sind Stoffaustritt und Brandereignisse. Mögliche Stoffaustritte werden in der Tankwanne aufgefangen (größter Behälter). Ein Brandereignis ist aufgrund der gelagerten Stoffe und deren Flammpunkte nahezu auszuschließen. Geeignete Gegenmaßnahmen (abpumpen von Stoffen aus der Tankwanne) werden im Eintrittsfall ergriffen.

### Information betroffene Bevölkerung

Der Betriebsbereich der Cuxhavener Schiffs-Entsorgungs GmbH befindet sich nördlich der Gemeinde Cuxhaven. Das Grundstück wurde ungeplanter Innenbereich nach§ 34 Baugesetzbuch bzw. Sonderbaufläche Hafen ausgewiesen. In direkter Nachbarschaft befinden sich weitere Gewerbebetriebe. Betriebe mit zu berücksichtigendem

Publikumsverkehr auf der gegenüberliegenden Seite des Hafenbeckens sind u. a.:

- Restaurant Fischer Treff: ca. 130 m süd-westlich
- Tee4you: ca. 145 m süd-westlich,
- Fischauktion: ca. 130 m süd-westlich.

Industrieanlagen, die den Anforderungen der Richtlinie über Industrieemissionen (IED) unterliegen und sich in der Nähe der Betriebsbereiche befinden sind gemäß Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (Stand 01.05.2018) u. a.:

• Tank- und Logistikcenter TLC, Helgoländer Kai 5, 27472 Cuxhaven, Anlage nach Nr. 8.12.1.1 GE Anhang 1 der 4. BlmSchV

# Information der Öffentlichkeit Gemäß Anhang V für Anlagen im Sinne der 12. BlmSchV (Störfallverordnung)

- Schulenberger GmbH, Neufelder Str. 47, 27 472 Cuxhaven, Anlage nach Nr. 8.11 .2.1 GE Anhang 1 der 4. BlmSchV
- Bioceval GmbH & Co. KG, Neufelder Str. 44, 27472 Cuxhaven, Anlage nach Nr. 7.16.1 Anhang 1 der 4. BlmSchV
- Zweiter Standort der Cuxhavener Schiffs-Entsorgungs GmbH, Baudirektor-Hahn-Str. 2, 27 472 Cuxhaven, Anlage nach Nr. 8.12.1.1 GE Anhang 1 der 4. BlmSchV In einer Entfernung von mehr als 200 m befindet sich mit der Interhygiene GmbH ein weiterer Betriebsbereich nach StörfallV. Das Unternehmen produziert, entwickelt und vertreibt Desinfektionsmittel und Insektizide.

Wohnhäuser befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe vom Betriebsbereich. Die Bahngleise der deutschen Bahn befinden sich m ehr als 350 m entfernt vom Betriebsbereich.

Die benachbarten Firmen werden im Störfall direkt durch den Betreiber informiert.

**Überwachungsbehörde** Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven

**Letzte Störfallinspektion:** Inbetriebnahme der Anlage im September 2023

**Informationsquellen:** Auskunftsdatei des Bundes <u>www.thru.de</u>

(Umweltinformation) Überwachungsbehörde

https://www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de/startseite/